

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сокачів
(місце складання)

№ 58

від « 29 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № Тимочий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5 вул. Трейголка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неоліки (у разі виявлення неоліків):

- 1) Відсутній газокровід потребує працьовантя
- 2) Відсутні акції перевірки ДВК
- 3) Кабель на газокроводі
- 4) Замість газокровід
- 5) Виведено вентилі - 1 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених неоліків та строки їх виконання:

Потребується виведення газокровід - 1 місяць

Надати акції ДВК - 1 місяць

Вивести кабель - 2 місяці, розв'язати газокровід - 2 місяці

Витягти кабель

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Швець А.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.04.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано