

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів вул. Чв. Крестини № 192 від «13» 05 2026 року  
(місце складання) кв. № 64

Відповідно до договору від «   »     20    року № Тиньки працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер с/р Федуктар Вас. Сте.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує надбудови
- 2) ввідний акт перевірки ДВК
- 3) безв'язно вентиль газу - 23 м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця  
ввідний газопровід надбудувати в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Завреничко П.Є  
Федуктар В.С 13.05.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпису

Богдан М. С. Лаврик О. Б.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)