

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яварів вул. Зв. Хрестини - № 190 від « 12 » 05 20 26 року  
(місце складання) на № 46

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № 746 працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер СТО Фрекулар Рес. Сп. (найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) введення газопровідного матеріалу до квартири
- 2) введення газу до квартири ДВК
- 3) введення газу до квартири - 15 м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця  
введення газопровідного матеріалу в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Зобригачко П.Е.  
Фрекулар Р.С. 12.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

Гончак О.Б.

Гончак Б.О.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)