

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яворів бер. Фв. Крайшине № 204 від «26» 05 20 26 року  
(місце складання) шт № 86

Відповідно до договору від «   »     20     року № Тарсвіт працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Меністер СТО Структур В.С  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 86

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вхідний газопровід не піддає гуртованню
- 2) відсутній газт мережі в кімн. ДВК
- 3) виявлено великий газу — 32 м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця  
вхідний газопровід піддає гуртованню в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Заремченко П.Є  
Структур В.С 26.05.26  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності, підпис)

Томаш Б.О Томаш Р.Б  
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності, підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)