

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Янаків вер. ІВ Програма-№ 205 від « 27 » 05 20 26 року
(місце складання) ч. 188

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № Тіло вид працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер ЕТО Фрунтур В.С
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 88

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газотривіг натуребс газорозподілення
- 2) Відсутній акт перевірки ДАК
- 3) встановлено вентиль газу - 24 мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДАК в місяць з моменту складення
Відсутній газотривіг газорозподілення в місяць з моменту складення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібне
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
З актом ознайомлений:
Гарришечко П.Е (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
Фрунтур В.С (за наявності), підпис) _____ (за наявності), підпис)
Хомак Б.О _____
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)