

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дрогобич, вул. Рабрюжна
(місце складання)

№ 139

від «20» травня 2026 року

Відповідно до договору від «20» травня 2026 року № 140/2026, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер слугби ТО Дутко Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній поздовжній контроль фарбування
- 2) Відсутність актів перевірок ДВК
- 3) Виявлено витік газу на фреон-ліній

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Повторити ввідний поздовжній контроль - 3 місяці

Провести перевірку та промітку ДВК. 2 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дутко І.В.
Васильович І.В. 20.05.26.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)