

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-те Ілона Франкова буд. № 224 від « 22 » 06 20 20 року
(місце складання) *нама 104*

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № *Питер* працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Ілона Франкова
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *64*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Відсутній газододаток на вхідний газопровід.*
- 2) *Відсутній акт перевірки ДВК*
- 3) *Виявлено нагромадження газу - 5 см.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалося*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялося*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця.
Відсутній газододаток надати в термін одного місяця.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не наперед*

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ілона Франкова
(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)