

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с/м/ш Микола всесвітнє № 256 від « 14 » 08 20 26 року
(місце складання) 10 к. 20

Відповідно до договору від « » 20 року № ТОВ працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер с/о Вуктор ВС
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід не потребує закріплення
- 2) Відсутній акт перевірки ДЗК
- 3) Виявлено витоків газу - 8 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ДЗК в наступні 10 днів після
Відсутність газопроводу не потребує закріплення в наступні 10 днів після

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Вуктор В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

14.08.26

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано