

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

акт Шило В. П. сатидного № 26 № 264 від « 25 » 08 20 20 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № Техніч працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер СТО Фрукт В.С
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

- 1) Ввідний газопровід потребує закріплення
- 2) Відсутній акт перевірки РЗК
- 3) Виявлено витоки газу - бач

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Надати акт перевірки РЗК в термін одного місяця
Ввідний газопровід закріпити в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібні

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шило В. П.
(прізвище, ім'я та по батькові)

25.08.2020
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Шило В. П.

Шило В. П.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)