

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.п. Мико В.П. Салайтанюк № 266 від «25» 08 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року № ТШВ/08 працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер СТО Фруктор В.С.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виданий газодобір потребує оформлення
- 2) Виданий акт перевірки ДВЖ
- 3) Виявлено витоків газу - 4 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ДВЖ в інформаційному місці.  
Виданий газодобір оформити в інформаційному місці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна  
Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Фруктор В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Хомак В.В.  
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Хомак В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)