

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бережів, вул. Надртова
(місце складання)

№ 326

від « 10 » серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 10 » серпня 2026 року № 74/06/2026, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер слесар ТО Дмитро Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній щорічний контроль перевірки.
- 2) Відсутність актів перевірки ДЗК
- 3) Високою витратою газу на квартири - 1 кв, на підлогову опалення - 1 кв

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинено
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подарувати відомості щорічний контроль - 3 місяці
Провести перевірку на проміжку ДЗК - 2 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дмитро Ігор Васильович 10.08.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)