

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів № 8355 від « 31 » 08 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 31 » 08 2026 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Клевх Назарій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно парабудувати газопровід. Рухатись в переходах через
- 2) довільний стін газопровід чинити ремонт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести парабудування ввідного газопроводу з терміном до
01.11.2026р. Рухатись в переходах каваз доволіний стін
потрібно провести до шифра пбсг

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М-р СТО Клевх Н.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31 08 2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)