

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

No 251

Від « 03 » 08 2026 року

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1 вул. Жукієва

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потребує замінування
- 2) Відсутній акти перевірки ДВК
- 3) Кабель на газопроводі
- 4) Виявлено витоків - 26
- 5)

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

За результатами обстеження припинено газопостачання:

ее прекращение

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підприємство вводить газопровід - 1 місяць
Знадаєть акції ДВК - 1 місяць
Демонструєть кадені - 2 тижні
Вестокее еєквіровано.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

З актом ознайомлений:

Мбеу А. П. 

03.08.26p.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано