

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Житомир, Ст. Бандерець
(місце складання)

№ 132

від «29» вересня 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № Житовий, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Інженер СТО БУРБУРА Наталія Ярославівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує заміни
- 2) вгідний акі ДВГ
- 3) виведення витоків — 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

направлення ввідний газопровід в термін одного місяця
надавати акти перевірки ДВГ в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бурбуря Н. Я.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.09.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням: споживачам газу