

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

снт. В. Франко В. Рашко - № 273 від «28» 09 2016 року
(місце складання) м. Львів

Відповідно до договору від « » 20 року № Тинів працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м. Львів с. 01 Фруктор В. С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Введення газу в будинок непередбачено
- 2) Відсутність акту перевірки ДРК
- 3) Виявлено витік газу - 5м³

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДРК в термін одразу після
введення газу в будинок непередбачено в термін одразу після

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбачено

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Габриєлюк П. Е. 28.09.2016

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Безен М. Я.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)