

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Дережичі, вул. Шевченка
(місце складання)

№ 427

від «21» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «21» вересня 2026 року № 71106157, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер слесарі то Дмитро Ігор Володимир
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено порушення поведінки фахівців
- 2) Виявлено наявність дефектів перевірок ДБК
- 3) Виявлено витоки газу на різьбові з'єднання: 1 шт.; на крани: 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припиненось.,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребувати ввільнення порушників - 3 місяці
Провести перевірку на фронтальній ДБК - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дмитро І. В. [підпис] 21.09.26р.
Володимир І. М. [підпис] (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)