

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с м т Снігиря, вул. Золота Бача.  
(місце складання)

№ 440

від «22» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «22» вересня 2026 року № 7чп/вс/26, працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

магістер сесії ТО Дмитро Ігор Ващенко  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначити потребу в заміні газопроводу.

2) Визначити наявність газу в приміщенні.

3) Визначити наявність газу в приміщенні.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Замовити ввизначити потребу в заміні газопроводу - 3 місяці.

Провести перевірку на наявність газу в приміщенні - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Дмитро І.В. 22.09.26  
Ващенко І.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)