

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. В. Мости  
(місце складання)

№ 345

від « 21 » 09 2026 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № Житловий працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 3 Рудка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Відсутній газопровід по червоній фарбуванні
- 2) Відсутні акти перевірки ДВК
- 3) Зачекало газопровід
- 4) Виявлено витічки - 5
- 5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Підприємство виконавця - 1 місяць  
Надати акти ДВК - 1 місяць  
Розкрити газопровід - 2 тижні  
Витічки не виліковано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не виконується

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шварць А.П.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

21.09.2026  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано