

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопіль  
(місце складання)

№ 243 від «15» 09 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Ситаршин Ігор Іванович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Трибок залу

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). є

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вигнаний газопровід пошкоджено
- 2) Вилітло 18 витоків газу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинялось  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надзоровати вигнаний газопровід
- 2) Всі витоків газу ліквідувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібно

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 658 7774

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ситаршин Ігор Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

15.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)