Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Стрийська вул. І. Калинівського № 501 від «20» квітня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «20» квітня 2026 року №Типовий, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби ТО Дутко Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~), №4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування
2) Відсутність актів перевірок ВВК
3) Виявлено витоки газу на різьбі – 4, на кран – 2

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати ввідний газопровід – 3 місяці
Провести перевірку та прочистку ВВК – 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Дутко І.В.
20.10.26р.
(дата)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:
_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)