Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Добротвір (місце складання) № 380 від «13» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Пушкіна (Івасюка)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вводний газопровід потребує фарбування
2) Відсутні акти перевірки ДВК
3) Замінити газопровід
4) Виявлено витоки – 12
5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ не припинявся,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати вводний газопровід - 1 місяць
Надати акти ДВК - 1 місяць
Розмінити газопровід - 2 тижні
Витоки ліквідовано. -

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) –

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Ярмолович В. М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	13.10.2026 (дата)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Добротвір (місце складання) № 380 від «13» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № Типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Пушкіна (Івасюка)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування
2) Відсутні акти перевірки ДВК
3) Замінто газопровід
4) Виявлено витоки – 12
5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ не припинялося,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати ввідний газопровід - 1 місяць
Надати акти ДВК - 1 місяць
Розмінти газопровід - 2 тижні
Витоки ліквідовано. -

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) –

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Ярмоловець В.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	13.10.2026 (дата)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____