Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Добротвір (місце складання) № 370 від «07» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №Типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 вул. Будівельна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування
2) Відсутні акти перевірки ВВК
3) Кабель на газопроводі
4) Вентиляційні витяжки - 12
5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинялося,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати ввідний газопровід - 1 місяць
Надати акти ВВК - 1 місяць
Демонтувати кабель - 2 тижні
Витяжки ідентифіковано.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) –

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження | | З актом ознайомлений: | |
|---|---|---|---|
| Швець А.П. | 07.10.2026 | _____ | _____ |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____