Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сит. Недалмінь № 251 від «05» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «05» 10 2026 року № Типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Інженер Костина Ольга Ігорівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 Кринична.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Не пофарбований г/д
2) виявлено витоків - 6 шт
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
не здійснювалося,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:
не припинялося,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Пофарбувати відкритий г/д
Газова мережа справна та підлягає подальшій експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 555 1 104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Костина О.І. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.10.2026р.
(дата)

З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)